

## **gemeente winterswijk**

2013, nr. **PM**

burgemeester en wethouders van de gemeente Winterswijk;

gezien ons voornemen om het bestemmingsplan Kom Winterswijk partiel te herzien inzake het transformeren van een bestaand kantoorpand naar één woning op het adres Groenloseweg 56-01;

overwegende dat de huidige kantoorbestemming van het perceel met adres Groenloseweg 56-01 enkel het gebruik als kantoor toelaat en dat het beoogde gebruik voor één woning strijdig is met het bepaalde in het geldende bestemmingsplan Kom Winterswijk;

dat voor deze herziening van het bestemmingsplan, in verband met wegverkeerlawaai op de gevel, akoestisch onderzoek is verricht en dat is gebleken dat de geluidbelasting wegverkeerlawaai op de gevel van de beoogde woning op het perceel Groenloseweg 56-01 54 dB bedraagt;

dat de voorkeursgrenswaarde wegverkeerlawaai overeenkomstig het bepaalde in artikel 82 van de Wet geluidhinder 48 dB bedraagt;

dat aldus sprake is van overschrijding van de voorkeursgrenswaarde;

dat op basis van artikel 110a, eerste lid van de Wet geluidhinder burgemeester en wethouders bevoegd zijn tot het vaststellen van een hogere grenswaarde;

dat, alvorens een hogere grenswaarde kan worden vastgesteld, volgens artikel 5.4 van het Besluit geluidhinder verklaard moet worden dat, indien mogelijk, maatregelen worden getroffen om het geluidniveau op en in de woning te verlagen;

dat maatregelen aan de bron het geluid op de woning kunnen reduceren, zoals het vervangen van het wegdek door geluidarm asfalt, niet kunnen worden toegepast omdat de kosten in deze in relatie tot het beoogde doel – één woning – te hoog worden geacht;

dat maatregelen zoals het aanbrengen van een geluidwal of -scherm het geluid op de woning kunnen reduceren maar dat dit uit stedenbouwkundig oogpunt niet mogelijk is omdat een geluidscherm op te korte afstand van de Groenloseweg geplaatst zou moeten worden;

dat overigens de kosten voor een geluidscherm te hoog worden geacht in relatie tot het beoogde doel, te weten één woning;

dat aldus maatregelen ter reductie van geluid op de woning niet mogelijk zijn;

dat, nu maatregelen ter reductie van het geluid op de woning niet mogelijk zijn, overeenkomstig het bepaalde in artikel 83, juncto 110c van de Wet geluidhinder een hogere waarde vastgesteld kan worden;

dat het ontwerp van dit besluit overeenkomstig het bepaalde in artikel 110c van de wet geluidhinder en 3:16 van de Algemene wet bestuursrecht met ingang van PM 2013, tezamen met het ontwerpbestemmingsplan Groenloseweg 56-01" gedurende zes weken ter inzage heeft gelegen;

dat wel/geen (PM) zienswijzen tegen het ontwerpbesluit zijn ingebracht;

op grond van het bepaalde in de Wet geluidhinder en de Algemene wet bestuursrecht;

**besluiten:**

een hogere waarde voor de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting inzake wegverkeerlawaai vast te stellen van 54 dB voor de woning op het adres Groenloseweg 56-01, hierbij verwijzend naar het rapport "Ecopart B.V., akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai Groenloseweg 56-01 Winterswijk, d.d. 21 juni 2013, projectnummer 15771" dat onderdeel uitmaakt van dit besluit.

Winterswijk, PM 2013

burgemeester en wethouders

Mw. mr. L.J. Roeterink  
Juridisch beleidsmedewerker